

\_\_\_\_\_ И.В. Загоровский  
«11» ноября 2023 года

**Акт**  
**проведения Недели нулевого травматизма**  
**в период с 6 по 11 ноября 2023**

Во исполнение информационного письма Главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета от 08.11.2023 «О проведении Недели нулевого травматизма» в период с 6 по 11 ноября 2023 в Лидской ЦРБ проведена **Неделя нулевого травматизма** в составе: председателя профсоюзного комитета Жигало Е.Н., начальника отдела охраны труда Ворона А.С., инженера по охране труда Инцевича С.Ф., инженера по охране труда Шундрика О.А., инженера по охране труда Ляпина В.Н.

В результате проведения Недели нулевого травматизма **выявлены следующие нарушения** требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии:

№	Дата проведения мониторинга	Выявленные нарушения	Сроки устранения выявленных нарушений	ФИО, должности лиц, ответственных за устранение нарушений
<b>Рентгеновское отделение</b>				
1.	08.11.2023	Перечень инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ требует корректировки в связи с актуализацией инструкции в Лидской ЦРБ.	с момента получения акта	Заведующий рентгеновским отделением Корелова Г.С.
2.	08.11.2023	Работники отделения не ознакомлены под роспись с Инструкцией № 123 по охране труда при перемещении и пребывании на (вне) территории Лидской ЦРБ и при оказании медицинской помощи с визитом на дом	с момента получения акта	Заведующий рентгеновским отделением Корелова Г.С.
<b>Отделение функциональной диагностики</b>				
1.	08.11.2023	С работниками отделения не проведен повторный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности (инструктаж должен проводится не реже одного раза в шесть месяцев)	с момента получения акта	Заведующий отделением функциональной диагностики Сидорович С.И.

2.	08.11.2023	В карточках учета средств индивидуальной защиты в разделе «Выдано» не заносятся сведения выдачи средств индивидуальной защиты, согласно норм оснащения на протяжении всего периода работы.	с момента получения акта	Заведующий отделением функциональной диагностики Сидорович С.И.
3.	08.11.2023	В должностной инструкции заведующего отделением не включены обязанности и полномочия по вопросам охраны труда в соответствии с СУОТ в Лидской ЦРБ	с момента получения акта	Заведующий отделением функциональной диагностики Сидорович С.И.

### Централизованный гараж

1.	08.11.2023	В гаражном боксе № 10, расположенном на территории стационара размещен генератор пара от дезкамеры, что препятствует парковке автомобилей	2023/ 1 квартал 2024	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.  Начальник централизованного гаража Билиба Г.В.
2.	08.11.2023	Гаражные боксы, расположенные на территории стационара требуют ремонта (протекают крыши, имеется разрушение потолка и др.)	2023/ 1 квартал 2024	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.  Начальник централизованного гаража Билиба Г.В.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.- контроль
3.	08.11.2023	Рабочее место электрогазосварщика требует дополнительного освещения	до 01.12.2023	И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.

### Инженерно-технический и хозяйственно-обслуживающий персонал

1.	08.11.2023	Старое здание конюшни, расположенное на хозяйственном дворе стационара учреждения захламлено металлоломом, макулатурой (пустые коробки) и другим мусором и инвентарем	до 15.12.2023	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.
2.	08.11.2023	Хозяйственный двор стационара учреждения захламлен списанным инвентарем (кровати, стулья, матрасы и прочее)	до 15.12.2023	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.
3.	08.11.2023	Хранение люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов осуществляется с грубейшими нарушениями требований действующего законодательства	до 15.12.2023	И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.

		(один из складов, расположенных на хозяйственном дворе стационара)		
4.	08.11.2023	<p>Не обесточена кран-балка, расположенная на территории стационара учреждения здравоохранения (напротив пищеблока);</p> <p>приказом главного врача не приостановлена ее эксплуатация;</p> <p>при необходимости рассмотреть вопрос о ее демонтаже</p>	до 15.12.2023	<p>Начальник службы (ремонта) Вашило В.Ч.</p> <p>И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.</p>
5.	08.11.2023	<p>Не изъяты из эксплуатации неисправные строительные подмости, что может привести к получению травмы работников на производстве</p> <p>Привести строительные подмости в соответствие с требованиями действующего законодательства или рассмотреть вопрос о закупке лесов и подмостей, соответствующих требованиям технических документов (глава 4 «Требования к лесам и подмостям» Правил охраны труда при работе на высоте, утв. Постановлением Минтруда РБ от 28.04.2001 № 52)</p>	<p>с момента получения акта</p> <p>до 01.12.2023</p>	<p>Начальник службы (ремонта) Вашило В.Ч.</p> <p>Начальник службы (ремонта) Вашило В.Ч.</p> <p>Главный бухгалтер Орехво О.П.</p> <p>Отдел закупок</p>
6.	09.11.2023	Не восстановлена работа автономной системы пожарной сигнализации в помещениях ФАПов с выводом на светозвуковое устройство на фасады зданий (Мытский ФАП, Криницкий ФАП, Далекский ФАП, Песковский ФАП и др.)	до 15.12.2023	<p>И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.</p> <p>Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.</p>
7.	11.11.2023	В помещении подсобных рабочих стоит едкий запах от сигарет, не изъят из эксплуатации телевизор, горы грязной посуды из под еды и т.д. Территория у входа в помещение захламлена окурками от сигарет, тряпками, пустыми коробками и прочим мусором	до 15.12.2023	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.
8.	11.11.2023	В помещении электрогазосварщика (газосварочный пост) находится ведро с окурками от сигарет. Территория у входа в помещение захламлена мусором	до 15.12.2023	Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.

9.	11.11.2023	В подвале терапевтического корпуса стоит вода	до 15.12.2023	Инженер по ВКХ Окулов Н.Н.
10.	11.11.2023	Не ограничен доступ в старое здание травматологии	С момента получения акта	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.
11.	11.11.2023	Электроинструменты не имеют сведений о сроках проверки	С момента получения акта	И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.
12.	11.11.2023	Не изъята из эксплуатации деревянная лестница, не соответствующая требованиям безопасности (находится в столярной мастерской)	С момента получения акта	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.
13.	11.11.2023	Помещение столярной мастерской требует уборки, не обесточена самодельная циркулярная пила	С момента получения акта	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.  И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.
14.	11.11.2023	Территория от кремационной печи до хозяйственного двора захлавлена дверными проемами, пустыми коробками, окурками и ведрами с ними от сигарет, пустыми банками, металлической трубой и прочим мусором	до 15.12.2023	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.
15.	11.11.2023	Рабочие места инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала не обеспечены аптечками первой помощи	до 15.12.2023	Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К. - контроль
16.	11.11.2023	Рабочие места техников по эксплуатации и ремонту оборудования захлавлены пустыми коробками, проводами, оборудованием и др.	до 15.12.2023	Инженер по эксплуатации и ремонту оборудования Поварго Д.С.
<b>Акушерский корпус</b>				
1.	09.11.2023	Ступеньки лестничного марша в подвал (вход на против старого здания травматологии) имеют разрушение поверхности, что может привести к травме на производстве работников учреждения здравоохранения	до 15.12.2023	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.
2.	09.11.2023	В проходах подвала размещено большое количество коробок с медицинскими изделиями (магистраль кровопроводящая венозная диализная), мешки с солью таблетированной универсальной, бочки с	2023/ 1 квартал 2024	Заведующий отделением программного гемодиализа Кащиц П.Ф.  Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.

		дезсредствами и прочее		
3.	09.11.2023	Открыты пробки канализационной ревизии (28.08.2023 на момент проведения мониторинга тоже были открыты)	с момента получения акта	Инженер по ВКХ Окулов Н.Н.
4.	11.11.2023	При спуске в подвал терапевтического корпуса пути эвакуации заставлены шкафами	до 15.12.2023	Руководители (заведующие) структурных подразделений терапевтического корпуса
<b>Хирургический корпус</b>				
1.	09.11.2023	Подвал захламлен строительным мусором, пустыми коробками, металлоломом от демонтажа лифтового оборудования	до 15.12.2023	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.  Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.
<b>Терапевтический корпус</b>				
1.	09.11.2023	Кабинет сестры-хозяйки отделения ультразвуковой диагностики, располагается в подвальном помещении не соответствующем требованиям охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии (в помещении сыро, плесень и др.)	до 01.12.2023	Заместитель главного врача (по медицинской части) Врублевская Л.Ч.  Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.
2.	09.11.2023	Подвал захламлен строительными подмостями, полным ведром с мусором и окурками от сигарет	до 15.12.2023	Начальник службы (ремонта) Ващило В.Ч.  Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.
3.	09.11.2023	На лестничном марше при спуске в подвал размещены шкафы и прочая мебель, что является нарушением требований противопожарной безопасности	до 15.12.2023	Руководители (заведующие) структурных подразделений терапевтического корпуса  Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.
<b>Лидская ЦРБ</b>				
1.	10.11.2023	Не актуализирован приказ главного врача от 10.11.2022 № 531 «О назначении лиц, ответственных за содержание в надлежащем состоянии подвальных, чердачных и других помещений, и конструкций зданий»	с момента получения акта	Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.

2.	10.11.2023	В подвале акушерского корпуса и при необходимости в других помещениях и подвалах провести дезинсекцию и (или) комплекс других мероприятий, направленных на уничтожение насекомых	до 15.12.2023	Главная медицинская сестра Радецкая А.Ч.  Руководители (заведующие) структурными подразделениями, службами и отделами
3.	10.11.2023	Приказом главного врача не утверждены перечни работ на выполнение, которых необходима выдача наряд-допуска	до 15.12.2023	Начальник службы (ремонта) Вашилов В.Ч.  Инженер по ВКХ Окулов Н.Н.  И.о. инженера-энергетика Овчинников С.Л.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К.
4.	10.11.2023	За структурными подразделениями не закреплены приказом главного врача пожарные краны, тем самым не обеспечена сохранность, комплектность и содержание шкафов пожарных кранов в надлежащем санитарном состоянии	с момента получения акта	Инженер по ВКХ Окулов Н.Н.  Заместитель главного врача (по хозяйственной работе) Ванюкевич А.К. – контроль
5.	10.11.2023	Не исполняется приказ главного врача от 30.11.2022 № 563 «О запрете курения» (работниками инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала, женской консультации, хирургического и терапевтического корпуса, и др.)	постоянно	Руководители (заведующие) структурными подразделениями, отделами и службами
6.	11.11.2023	План эвакуации людей о пожаре в здании бывшего оториноларингологического отделения не соответствует требованиям действующего законодательства	до 01.12.2023	Администратор сетей Франтищик Д.С.

**Примечание:**

Об устранении выявленных нарушений, изложенных в настоящем акте лица, ответственные за устранение нарушений **обязаны письменно информировать отдел охраны труда!!!** до истечения указанных в акте сроков.

Председатель профсоюзного комитета

Е.Н. Жигало

Начальник отдела охраны труда

А.С. Ворона

Инженер по охране труда

О.А. Шундрик

Инженер по охране труда

С.Ф. Инцевич

Инженер по охране труда

В.Н. Ляпин